

LEGENDA

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

SW–1 – studnia wiercona o wyd. 14 m^3/h – do likwidacji
SW–2 – studnia wiercona o wyd. 50 m^3/h – podstawowa
1 – budynek stacji wodociągowej,
Pu=59.7 m^2, Pz=76.0 m^2, K=292.5 m^3
2 – odstojnik popłuczyn z kręgów 3xø1500, do rozbudowy
3 – budynek gospodarczy do likwidacji
– istn. ogrodzenie do demontażu L=141.0 m

OBIEKTY PROJEKTOWANE

SW–3 – studnia wiercona – awaryjna
01 – zbiornik wyrównawczy, stalowy
2xø4500, H=4.20 m, V=50 m^3
02 – neutralizator podchlorynu sodu
ø1000, H=2.5 m, Vu=1.0 m^3
03 – agregat prądotwórczy, 20 kW
PE 90–110 – międzyobiektowe przewody wody czystej z PE
PVC 110 – międzyobiektowe przewody kanalizacyjne, grawitacyjne
PVC-U 126/113 – drenaż odwadniający
– kable energetyczne i sygnalizacyjne
– projektowane drogi i place z polbruku – 209 m^2
– chodnik i umocnienia z polbruku – 228 m^2
– ogrodzenie z elementów typowych, panelowych, stalowych

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE		
Obiekt: Rozbudowa SUW Rostkowo		Adres: m. Rostkowo Gmina Czernice Borowe
Rysunek: Plan zagospodarowania terenu SUW		
Nr rys: 4	Opracował: mgr inż. Stefan Pokorski *upr. bud. nr 62/89/OL*	Skala: 1:500
Data: 06.2022		Branża: sanit. bud.