

Czernice Borowe, 22.12.2022r.

RDŚ.7013.6.7.2022

Do Wykonawców postępowania

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”**

w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zadanie I: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czernice Borowe”

Zadanie II: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rostkowo oraz budowa przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków”

Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie:

1. W dokumentacji PFU Zamawiający określił wymogi dla oczyszczalni przydomowych, jako urządzenia działające w technologii złoż z zanurzonych ruchomych, tj. wymaga stosowania w Bioreaktorze kształtek PE stanowiących podstawę do rozwoju bakterii tlenowych (tzw. złoża biologicznego). Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie, które pracują w innych technologiach i są tańsze w produkcji, gdyż nie zawierają kształtek pływających np. osad czynny, lub stałe złożo w formie zanurzonej nieruchomo z koniecznością okresowego czyszczenia go?

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuję, że podtrzymuję zapisy zawarte w PFU dotyczące użycia kształtek PE w technologii zastosowanej w przydomowych oczyszczalniach, dla przyszłego zmniejszenia kosztów serwisowania.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Wojciech Brzeziński