




Przasnysz, dnia 29.12.2023 r.

HKN.9027.148.2023 SN

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**OW HKN/56/2023**



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 537)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach **HKL.9051-1-723/2023**, **HKL.9051-1-749/2023** z poboru próbek wody Nr **1605,1606; 7301/23** oraz **1663** dokonanych w dniu **04.12.2023 r., 19.12.2023r. oraz 27.12.2023r. z:**

- Stacji Uzdatniania Wody Rostkowo– woda po uzdatnieniu

- sieci – Szkoła Podstawowa Rostkowo

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdań **HKL.9051-1-723/1605,1606/2023** z dnia **07.12.2023 r., 5162/23** z dnia **27.12.2023 r.** oraz sprawozdań **HKL.9051-1-749/1663/2023** z dnia **29.12.2023 r** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu**  
**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego w Rostkowie, gm. Czernice Borowe**  
**zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie**

Na podstawie przytoczonego sprawozdania z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100-1000m<sup>3</sup>/d Rostkowo, gm. Czernice Borowe stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu przekroczenia zawartości manganu.

Jak wynika z § 3 ust. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), który stanowi: „Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych....”.