



GMINA CZERNICE BOROWE
06-415 Czernice Borowe, ul. Dolna 2
NIP 761-148-59-06
Regon 130378060



Czernice Borowe, 2024-07-22

GGO.041.10.2023/2024

Do wszystkich wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ **Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych – w formule zaprojektuj i wybuduj**”

W związku z pytaniami dot. wyjaśnienia treści SWZ, Gmina Czernice Borowe informuje:

Pytanie nr 1: Czy zamówienie obejmuje swoim zakresem montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę układu zasilania oraz przebudowę rozdzielni głównej budynku

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienioną treścią SWZ i zmianą ogłoszenia o zamówieniu, zamówienie obejmuje swoim zakresem również montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę układu zasilania oraz przebudowę rozdzielni głównej budynku.

Pytanie nr 2: Jaka jest moc przyłączeniowa budynku

Odpowiedź: Moc przyłączeniowa budynku wynosi 16,5 kW.

Pytanie nr 3: Czy przewody instalacji c.w.u. i c.o. rozprowadzające, należy prowadzić w zabudowach np. gips-karton

Odpowiedź: Instalację c. w. u. i c.o. należy prowadzić w zabudowie z karton-gipsu.

Pytanie nr 4: Czy instalacja fotowoltaiczna wchodzi w zakres zamówienia

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienioną treścią SWZ i zmianą ogłoszenia o zamówieniu, zamówienie obejmuje swoim zakresem montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę układu zasilania oraz przebudowę rozdzielni głównej budynku.

Pytanie nr 5: Z uzyskanych informacji wynika, że moc przyłączeniowa do budynku Szkoły wynosi 16,5 kW, zaś do zasilania pomp ciepła (maszynowni), będzie potrzebna ok. 90 kW. Co w przypadku jeśli istniejące przyłącze i transformator jest za słaby i po otrzymaniu Warunków z Zakładu Energetycznego okaże się, że należy postawić nowy transformator wraz z nową linią zasilającą do obiektu

Odpowiedź: Zgodnie z PFU po stronie Wykonawcy leży opracowanie i złożenie wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Ewentualna przebudowa sieci oraz przyłącza elektroenergetycznego leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dysponuje Warunkami przyłączeniowymi z Zakładu Energetycznego dla zwiększenia mocy przyłączeniowej o ok. 90 kW.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 6.8.2 PFU w zakresie Wykonawcy jest wystąpienie do OSD o zwiększenie mocy przyłączeniowej, w związku z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp. Jeśli na etapie projektowym okaże się, że dostępna moc przyłączeniowa jest niewystarczająca (m. in. z uwagi



na konieczność zasilania pomp ciepła) jej zwiększenie leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych z zakładu energetycznego.

Pytanie nr 7: Czy potencjalny Wykonawca winien obligatoryjnie odbyć wizję lokalną przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli tak prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający ustala termin oraz przyjmuje zgłoszenia

Odpowiedź: Zgodnie z PFU i zmienioną SWZ Zamawiający wymaga dokonania wizji terenowej przed złożeniem oferty. Termin oględzin można uzgodnić telefonicznie pod nr. 23 6746022. Na potwierdzenie odbycia wizji lokalnej zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o odbyciu tej wizji.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński