



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

Znak sprawy: HKN.903.26.2026
Przasnysz, dnia 30.03.2026 r.

Gmina Czernice Borowe
Ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe

Dotyczy: oceny obszarowej jakości wody za 2025 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2025 r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY CZERNICE BOROWE, POWIAT
PRZASNYSKI ZA 2025 R.**

NAZWA GMINY
Czernice Borowe

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rostkowie

WŁAŚCICIEL WODOCIĄGU/ADMINISTRATOR

Gmina Czernice Borowe

LICZBA ZAOPATRYWANEJ LUDNOŚCI ok. 500

PRODUKCJA WODY [M3/D] 125

STACJA UZDATNIANIA WODY - tak

DEZYNFEKCJA WODY okresowa

OCENA JAKOŚCI WODY NA DZIEŃ: 31.12.2025 R. Przydatna

PRZEKROCZENIA FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - brak

PRZEKROCZENIA CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - mangan

PRZEKROCZENIA BAKTERIOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - brak

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ - 0

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH BRAK PRZYDATNOŚCI -

LICZBA DECYZJI WYKONANYCH - 0



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13 | 06-300 Przasnysz
+48 29 752 25 04
sekretariat.psse.przasnysz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10514-90423-EIVHB-14

LICZBA DNI W KTÓRYCH OBOWIĄZYWAŁ BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO
SPOŻYCIA - 0

ZGŁOSZONE REAKCJE NIEPOŻĄDANE ZWIĄZANE ZE SPOŻYCIEM WODY
W 2025 R. - brak

DZIAŁANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO - Płukanie
filtrów

2. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pawłowie Kościelnym

WŁAŚCICIEL WODOCIĄGU/ADMINISTRATOR

Gmina Czernice Borowe

LICZBA ZAOPATRYWANEJ LUDNOŚCI ok. 1400

PRODUKCJA WODY [M3/D] 356

STACJA UZDATNIANIA WODY - tak

DEZYNFEKCJA WODY okresowa

OCENA JAKOŚCI WODY NA DZIEŃ: 31.12.2025 R. Przydatna

PRZEKROCZENIA FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - brak

PRZEKROCZENIA CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - żelazo

PRZEKROCZENIA BAKTERIOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - bakterie grupy
coli

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ - 1

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH BRAK PRZYDATNOŚCI - 0

LICZBA DECYZJI WYKONANYCH - 1

LICZBA DNI W KTÓRYCH OBOWIĄZYWAŁ BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO
SPOŻYCIA - 0

ZGŁOSZONE REAKCJE NIEPOŻĄDANE ZWIĄZANE ZE SPOŻYCIEM WODY
W 2025 R. - brak

DZIAŁANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO - Dezynfekcja
i płukanie sieci wodociągowej, płukanie filtrów

3. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Czernicach Borowych

WŁAŚCICIEL WODOCIĄGU/ADMINISTRATOR

Gmina Czernice Borowe

LICZBA ZAOPATRYWANEJ LUDNOŚCI ok. 1600
PRODUKCJA WODY [M3/D] 340
STACJA UZDATNIANIA WODY - tak
DEZYNFEKCJA WODY okresowa
OCENA JAKOŚCI WODY NA DZIEŃ: 31.12.2025 R. Przydatna
PRZEKROCZENIA FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - brak
PRZEKROCZENIA CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - brak
PRZEKROCZENIA BAKTERIOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W 2025 R. - brak
LICZBA DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ - 0
LICZBA DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH BRAK PRZYDATNOŚCI - 0
LICZBA DECYZJI WYKONANYCH - 0
LICZBA DNI W KTÓRYCH OBOWIĄZYWAŁ BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO
SPOŻYCIA - 0
ZGŁOSZONE REAKCJE NIEPOŻĄDANE ZWIĄZANE ZE SPOŻYCIEM WODY
W 2025 R. - brak
DZIAŁANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO - brak

Maria Śliwińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a / a

