

Czernice Borowe, dnia 21.04.2026 r.

Gmina Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
Nr sprawy: IRG.271.3.2026

WSZYSCY WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm), **Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, 06 – 415 Czernice Borowe, ul. Dolna 2, Regon: 130378060**, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pod nazwą: **„Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czernice Borowe”**

Pytanie nr 1: *„Proszę o udzielenie informacji na temat lokalizacji instalacji fotowoltaicznych. Czy maja być zamontowane na dachach budynków czy gruncie?”*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż instalacje fotowoltaiczne należy zamontować na dachach budynków.


WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński